

Anuntul publicitar a fost publicat cu succes

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1201888 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 15.03.2021 09:25
 DATA PUBLICARE: 15.03.2021 14:03

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU CIF: 4267265

Adresa: Strada Plevnei, Nr. 17-21, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 213153916 Fax: +40 3158855 E-mail: birou.achiz.omf@gmail.com Punct(e) de contact: GABRIELA MATEI In atentie: : GABRIELA MATEI

ANUNT

Denumire contract:

Serviciide verificare si mentenanta grup electrogen

Data limita depunere oferta:

19.03.2021 12:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
50532300-6 - Servicii de
reparare si de intretinere a
generatoarelor (Rev.2)

Valoare estimata:
4.050,00
RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE
CONTRACT SERVICII
MENTENANTA
ELECTROGENERATOR.pdf

Descriere contract:

Servicii de verificare si mentenanta grup electrogen

Conditii referitoare la contract:

Locul de livrare la sediul autoritatii contractante. Plata se va face in termen de 60 zile, cu ordin de plata. sew va incheiqa pe o perioada de noua luni cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pe 3 luni- valoarea 1.350 lei fara TVA

Conditii de participare:

Se vor prezenta următoarele documente: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului i de pe langa Tribunalul Teritorial, copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte că obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in acesta trebuie se fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 2. Certificate fiscale constatatoare privind lipsa dat oriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat - buget de stat; buget local, valabile la data depunerii. Documentele de calificare se vor prezenta, impreuna cu propunerea tehnica și propunerea financiara - valabilitatea ofertei 60 de zile.

Criterii de atribuire:

PRETUL CEL MAI SCAZUT

Vizualizare anunt

LISTA VERSIUNII ANUNT PUBLICITAR
PUBLICAT NR ANUNT: ADV1201888 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 15.03.2021 09:25
DATA PUBLICARE: 15.03.2021 14:03



Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU"

INTRARE
TESIRE

Nr. 1814

Ziua 12 Luna 03 Anul 2021

Aprobat
Manager
Dr. Geor



CAIET DE SARCINI

SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA, PREDICTIVA SI CORECTIVA PENTRU ELECTROGENERATORUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA "PROF. DR. DAN THEODORESCU"

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta tehnico-economica de catre Prestator.

Cerintele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale, nerespectarea acestora ducand la rezilierea contractului.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA "PROF. DR. DAN THEODORESCU" cu sediul in Calea Plevnei, nr. 17-21, sector 1, Bucuresti.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de mentenanta preventiva, predictiva si corectiva pentru electrogeneratorul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu". Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor, a sistemelor si echipamentelor din cadrul instalatiilor din dotarea spitalului prezinta o importanta deosebita pentru mentinerea disponibilitatii acestora pe durata de viata proiectata.

Categoriile de servicii care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini sunt:

- Servicii tehnice de mentenanta preventiva, predictiva si corectiva pentru electrogenerator.

Beneficiarul va supraveghea permanent activitatea Prestatorului atat din punct de vedere al activitatilor de verificare, intretinere si operare (revizii tehnice) cat si din punct de vedere al raportarii acestora.

3. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de la data de 01.04.2021 si pana la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pe primele 3 luni ale anului 2022, in limita BVC aprobat.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

4. TERMENI, DEFINITII SI ABREVIERI

Prestator = parte contractanta care presteaza o munca, activitati sau servicii.

Beneficiar/Autoritate contractanta = parte contractanta pentru care se executa o lucrare sau se presteaza diferite servicii.

Detinator = persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu un aparat in exploatare.

Utilizator = persoana fizica sau juridica ce are in folosinta un aparat.

Prescriptie tehnica = norma tehnica elaborata de o autoritate competenta si aprobata prin ordin al ministrului de resort care contine pentru domenii clar definite conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, prevazute in legea 64/2008, ce se realizeaza in legatura cu acestea, in vederea utilizarii instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta.

Cerinta = orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare.

Autoritate competenta = orice organism sau autoritate dintr-un stat mebru cu rol de control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile sau alte organisme profesionale care, in exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora.

Verificare tehnica periodica = activitate desfasurata periodic conform prescriptiilor tehnice pentru a se asigura functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor/echipamentelor de orice fel.

Mentenanța = ansamblu de activitati tehnico-organizatorice care au ca scop mentinerea in stare de functionare, intretinerea si reparatia sistemelor tehnice.

Mentenanța preventiva si predictiva = activitate ce face posibila planificarea opririi, pregatirea echipei de interventie, reducerea la minim a duratei de stationare pentru reparatie, oferind toate informatiile necesare pentru:

- depistarea din timp a aparitiei defectiunilor;
- localizarea acestora;
- diagnosticarea defectiunilor;
- calculul duratei de functionare in conditii de siguranta a sistemelor tehnice.

Mentenanța corectivă = urmărește repunerea în funcțiune a sistemelor defecte, după ce acestea au suferit o defectare parțială sau o pană, prin activități de localizarea defectelor, diagnoză și de eliminare a defecțiunilor apărute, urmate de controlul bunei funcționări.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obliga sa execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului semnat.

Prestatorul se obliga sa asigure prestarea serviciului (executarea lucrării) in termenii si conditiile stabilite in prezentul Caiet de sarcini.

Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte resurse, cerute de prezentul Caiet de sarcini, in masura in care necesitatea asigurării acestora este prevazuta de prescriptiile tehnice in vigoare, instructiunile producatorului sau sunt prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Prestatorul este obligat sa puna la dispozitia Beneficiarului o adresa de e-mail si un numar de telefon la care Beneficiarul poate comunica Prestatorului eventuale neconformitati aparute in functionarea instalatiilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini. Netransmiterea niciunei comunicari nu exonereaza Prestatorul de efectuarea operatiunilor de mentenanta prevazute in prezentul Caiet de sarcini.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Serviciile prestate vor respecta standardele de calitate specifice legislatiei care reglementeaza serviciul prestat.

Orice schimbare a administratorului sau a actionarilor Prestatorului va fi luata in considerare doar daca aceasta va fi adusa la cunostinta in scris Beneficiarului, cu confirmare de primire, cu 30 de zile calendaristice inainte de schimbare. In caz contrar Beneficiarul poate rezilia contractul, iar Prestatorul va suporta eventualele daune provocate Beneficiarului sau tertilor.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va asigura accesul liber reprezentantilor Prestatorului la instalatiile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, Beneficiarul avand obligatia de a notifica Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

Receptia lunara de prestare a serviciului se efectueaza la sfarsitul fiecărei perioade de facturare conform procesului verbal de receptie lunar. Receptia lunara se va face obligatoriu in corespondenta cu prestatiile mentionate la capitolul 5 "DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI" precum si cu cele cuprinse in capitolul 8.2, "LUCRARI TEHNOLOGICE".

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**7. DECONTAREA ACTIVITATILOR DE PRESTARI SERVICII SI LUCRARILOR DE MENTENANTA**

Pentru decontarea activitatilor de prestari servicii si lucrarilor de mentenanta preventiva, predictiva si corectiva pentru electrogenerator vor fi intocmite obligatoriu urmatoarele documente de catre firma prestatoare:

- fisa de interventie, se va intocmi lunar si va contine lucrarile de verificare, testare si intretinere, va fi semnata de reprezentantul firmei prestatoare si de persoana din cadrul spitalului responsabila cu urmarirea contractului.
- lista cu piesele de schimb si materialele necesare a fi inlocuite rezultata in urma verificarilor tehnice la care va fi supusa instalatia.

Luand in considerare documentele descrise mai sus se va intocmi de catre Prestator procesul verbal de receptie, acesta urmand a fi semnat de reprezentantul firmei prestatoare si de persoana din cadrul spitalului responsabila cu urmarirea contractului.

Manopera pentru piesele de schimb, subansamblele sau, materialele necesare ce vor fi inlocuite va fi asigurata de catre Prestator, fara costuri suplimentare.

Se va emite o singura factură trimestrial.

Facturile vor fi transmise în original la sediul beneficiarului.

Data scadentă a facturilor va începe de la data primirii facturii de catre beneficiar.

Plata facturilor se face în lei, cu ordin de plată în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de 60 de zile de la data la care factura a ajuns la sediul beneficiarului.

8. SPECIFICATII TEHNICE

Prezentul Caiet de sarcini contine informatii privind conditiile tehnice si cerintele minime ce trebuie indeplinite precum si informatii referitoare la caracteristicile electrogeneratorului aferent cladirii Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu".

Precizarile din acest Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnico-economica de catre Prestator in vederea incheierii Contractului de prestari servicii.

Serviciul de mentenanta al electrogeneratorului are ca scop asigurarea functionarii optime a acestuia, prin mentenanta preventiva, predictiva si corectiva. Aceste actiuni vor duce la marirea fiabilitatii, la cresterea performantelor cladirii si la scaderea numarului disfunctionalitatilor si neconformitatilor.

8.1. DATE GENERALE

Lista echipamentelor care fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt:

Denumire electrogenerator	Tipul unitatii	Putere	Tip motor
GEBAS A 65 DWC	electrogenerator	65 kVA	DB 58

Serviciile de mentenanta care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini se vor efectua la locul de functionare al echipamentului.

8.2. LUCRARI TEHNOLOGICE

Instalațiile electrice trebuie să fie supuse în timpul exploatarei, verificărilor periodice. La verificări se va ține seama de prevederile din SR HD 60364, SR EN 61557, SR HD 384.3 S2 și Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7—2011 și a reglementărilor specifice referitoare la încercări și măsurători pentru a stabili dacă componentele sunt în stare de utilizare. Verificarile vor fi efectuate obligatoriu de persoane calificate și competente în verificări electrice. Verificarile se vor face prin inspecție și încercare.

În vederea menținerii la parametri nominali a electrogeneratorului ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcini se vor efectua lunar următoarele operațiuni:

Inspectia trebuie să preceadă încercarea și trebuie efectuată fără demontare sau cu demontare parțială. Inspectia trebuie să confirme că: echipamentul electric montat este în conformitate cu prescripțiile de securitate ale standardelor de echipament corespunzătoare, a fost ales și montat corect conform normativelor și instrucțiunilor producătorului, nu prezintă deteriorări vizibile astfel încât să afecteze siguranța. Inspectia trebuie să includă următoarele:

- verificarea măsurilor de protecție împotriva socurilor electrice prin atingere directă;
- prezența barierelor pentru oprirea focului și a altor măsuri împotriva focului;
- prezența măsurilor împotriva efectelor termice;
- verificarea conductoarelor pentru intensitatea admisibilă a curentului și caderea de tensiune;
- verificarea alegerii și reglării dispozitivelor de protecție și supraveghere;
- verificarea echipamentului și a măsurilor de protecție corespunzătoare pentru influențele externe;
- identificarea corectă a conductoarelor de protecție și a conductoarelor neutre;
- verificarea montării întreruptoarelor de pe circuitele de iluminat pe conductoarele de fază;
- verificarea conectării corespunzătoare a conductoarelor în doze și tablouri;
- verificarea prezenței și utilizării corecte a conductoarelor de protecție, inclusiv a conductoarelor pentru legătura de echipotentializare suplimentară.

Încercările trebuie efectuate de regulă în următoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor (conductoarele de protecție, conductoarele pentru legături de echipotentializare, conductoarele de echipotentializare suplimentare, conductoarele active);
- rezistența izolației instalației electrice măsurată între conductoarele active și conductorul de protecție conectat la rețeaua de legare la pământ;
- protecția prin TFJS, TFJP sau prin separarea electrică ;
- protecția prin întreruperea automată a alimentării;
- încercarea de polaritate unde se va verifica existența dispozitivelor monopolare de întrerupere pe conductoarele de fază;
- verificarea secvenței succesiunii fazelor;
- încercări funcționale la ansamblurile de comutație și de comandă, de acționari, organe de comandă și de interblocare;
- caderea de tensiune;

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

Raportul de verificare trebuie sa contina:

- conditiile generale ale conductoarelor de captare si ale componentelor de captare;
- nivelul general de coroziune al conductoarelor si starea protectiei impotriva coroziunii;
- securitatea elementelor de fixare a conductoarelor si a componentelor IPT.

Intretinerea periodica a grupurilor electrogene va consta din urmatoarele operatiuni:

- verificare functionare panou automatizare;
- verificare functionare sistem in modul test, in gol, functionare timp de 10 minute cu simulare cadere tensiune retea si preluare automata a sarcinii in modul test;
- verificare functionare sistem in modul manual, in gol, functionare timp de 10 minute;
- verificare functionare sistem in modul automat, in gol, functionare timp de 10 minute;
- verificare timpilor de comutare si preluare a sarcinii, intarziere la caderea tensiunii, intarziere la venirea tensiunii;
- verificare nivel incarcare baterie;
- incarcare baterie (daca este cazul);
- verificare nivel electrolit baterie;
- completare electrolit baterie (daca este cazul);
- verificare nivel lichid racire radiator (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- verificare curele de motor (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- verificare filtrul de la pompa de alimentare cu combustibil (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- verificare container de depozitare combustibil (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- verificare filtru decantor (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- verificare presiune de ulei motor (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- inlocuire filtru ulei radiator (la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- inlocuire ulei motor (la fiecare 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- verificarea filtrului de aer si nivelul de murdarire al mansetei de directie (lunar, la fiecare 200, 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- inlocuire elemente de filtrare aer (la fiecare 400, 800, 1200, 2000 ore de functionare);
- curatare pompa de incarcare turbo si carcasa compresor (la fiecare 2000 ore de functionare);
- verificare alternator, motor dispozitiv de pornire, echipament electric (la fiecare 2000 ore de functionare).

Operatiunile de intretinere periodica a grupurilor electrogene se vor efectua in totalitate la momentul efectuării inventarierii tehnice a sistemelor urmand ca in functie de starea tehnica a echipamentelor si conform instructiunilor de lucru, a manualelor tehnice de operare si a instructiunilor producatorului operatorul service sa prioritizeze lucrarile tehnologice.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

9. RESURSE

Pentru prestarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor Prestatorul va respecta toate precizările, normele, instrucțiunile, prescripțiile și standardele în vigoare din domeniu. Serviciile de mentenanță și verificare se vor efectua în timpul programului normal de lucru al instituției, dar și în afara orelor de program atunci când apar situații de urgență sau când Beneficiarul solicită motivat acest lucru.

Solicitarile vor fi făcute de către utilizatorul final, telefonic sau pe e-mail. Timpul de intervenție în caz de avarie nu trebuie să depășească 30 minute. Timpul de intervenție ce nu constituie urgență va fi de maxim 24 ore.

Înainte și în timpul efectuării operațiilor de mentenanță se vor identifica toate riscurile și se vor lua toate măsurile necesare pentru diminuarea sau evitarea consecințelor negative.

Prestatorul va face obligatoriu dovada calificării (certIFICATE DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ CORESPUNZĂTOARE) personalului de service și care va fi responsabil cu efectuarea propriu-zisă a lucrărilor de mentenanță în instalațiile de ridicat.

Prestatorul va trebui să aibă implementat sistemul de management al calitatii, certificat ISO 9001:2015.

10. SECURITATE ȘI SANATATE ÎN MUNCA

Pe toată durata contractului, la executia lucrărilor tehnologice vor fi respectate cerințele referitoare la protecția, securitatea și igiena muncii.

Măsurile de asigurare pe linia protecției muncii: autorizarea, instruirea personalului propriu, acordarea echipamentului de lucru și protecție etc., precum și cercetarea eventualelor accidente de muncă și înregistrarea acestora sunt în sarcina și pe cheltuielile prestatorului de servicii.

Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamente tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum și cu orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

Manevrele corespunzătoare întreinerii vor fi efectuate numai de personal calificat.

Zonele periculoase sau cele în care se efectuează revizii sau lucrări de întreținere se îngrădesc și se avertizează, interzicându-se accesul persoanelor neautorizate.

11. PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR PE DURATA INTERVENȚIILOR

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingere a incendiilor precum și echiparea și dotarea cu mijloace și echipamente de prevenire și stingere a incendiilor la construcții este obligatorie pe întreaga durată de exploatare a electrogeneratorului.

Obligațiile și răspunderile privind prevenirea și stingerea incendiilor revin prestatorului care efectuează lucrările tehnologice în vederea întreinerii reparării echipamentelor din instalațiile care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

Pe durata reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor vor fi respectate toate masurile specifice de prevenire si stingerea incendiilor, raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revenind societatilor si persoanelor care efectueaza aceste operatii.

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului care efectueaza aceste lucrari.

12. REFERINTE NORMATIVE SI LEGISLATIVE

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;

Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1988 privind activitatea de standardizare nationala cu modificarile si completarile ulterioare ;


Hotararea Guvernului nr. 1029/2008 privind conditiile de introducere pe piata a masinilor;

Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

Hotararea guvernului nr. 2176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvernului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standarde;

Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice.

Intocmit,

Sef Birou Tehnic Administrativ,
Nastase Vid 

Ref. spec.
Primide Anton Lorin 

OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către _____

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm/prestăm _____ pentru suma de _____ lei (denumirea), pentru suma de _____ lei (suma în litere și în cifre) fără TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm/prestăm serviciile de _____ pentru _____ la cea mai bună calitate pentru _____ luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile (durată în litere și în cifre), respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm ca :

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem oferta alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

_____ (semnătura), în calitate de _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____ (denumirea/numele ofertantului).

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

.....
(denumirea/nume ofertant)

CENTRALIZATOR OFERTA FINANCIARA

Nr. crt.	Denumire serviciu	U.M. -	Canti- tate	Pret unitar lei fara TVA	Total valoare fara TVA
1.	Servicii de mentenanta si revizie anuala grup electrogen				
	TOTAL				

Numele semnatarului,

.....

Semnătura reprezentantului Ofertantului si stampila,